室内空気中化学物質の測定結果について

次の建築物の（　新築　）にあたり、室内空気中化学物質の測定を行いましたのでお知らせいたします。

※　（　）内、①：新築　②：備品搬入　③：改築　④：家具等の入替　⑤：改修

施設名称	休日夜間急病センター医師滞在等住宅
施設所在地	渚滑町元新3丁目175-7

所管部・課・係	保健福祉部　健康推進課

測定場所 / 測定物質	居間 (μg/m3)	(μg/m3)	(μg/m3)	(μg/m3)	指針値 (μg/m3)
ホルムアルデヒド	29				100
アセトアルデヒド	29				48
トルエン	26 未満				260
エチルベンゼン	380 未満				3,800
キシレン	87 未満				870
パラジクロロベンゼン	24 未満				240
スチレン	22 未満				220
テトラデカン	33 未満				330
クロルピリホス	0.01 未満				1 幼児 (0.1)
フタル酸ｼﾞ-n-ブチル	22 未満				220
フタル酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	12 未満				120
ダイアジノン	0.029 未満				0.29
フェノブカルブ	3.3 未満				33

採取日	平成23年3月10日				
採取時刻	13:05～13:35				
温度 (℃)	20℃				
湿度 (%)	-				
採取方法	床から1.2m～1.5mの高さでｱｸﾃｨﾌﾞ法により30～120分間試料を採取。 ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類　～　流量 1L/min　×　30分間採取 VOCｓ　～　流量 1L/min　×　30分間採取 フタル酸類　～　流量 5L/min　×　30分間採取 農薬類　～　流量10L/min　×　120分間採取				
検査方法	ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類：DNPH誘導体化固相吸着－溶媒抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 その他の揮発性有機化合物：固相吸着－溶媒抽出－ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ/質量分析法				
備考	空気採取：㈱ズコーシャ 分析期間：㈱ズコーシャ				