# 室内空気中化学物質の測定結果について

次の建築物の（　新築　）にあたり、室内空気中化学物質の測定を行いましたのでお知らせいたします。

※（　　）内、①:新築　②:備品搬入　③:改築　④:家具等の入替　⑤:改修

| | |
|---|---|
| 施設名称 | 大山団地公営住宅　A7棟 |
| 施設所在地 | 紋別市大山町1丁目18番地の1 |

| | |
|---|---|
| 所管部・課・係 | 建設部　建築住宅課　住宅管理係 |

| 測定場所 / 測定物質 | 居間 (μg/m3) | 洋間 (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | 指針値 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ホルムアルデヒド | 27 | 32 | | | 100 |
| アセトアルデヒド | 37 | 38 | | | 48 |
| トルエン | 30 | 28 | | | 260 |
| エチルベンゼン | 380 未満 | 380 未満 | | | 3,800 |
| キシレン | 87 未満 | 87 未満 | | | 870 |
| パラジクロロベンゼン | 24 未満 | 24 未満 | | | 240 |
| スチレン | 22 未満 | 22 未満 | | | 220 |
| テトラデカン | 33 未満 | 33 未満 | | | 330 |
| クロルピリホス | 0.01 未満 | 0.01 未満 | | | 1<br>幼児(0.1) |
| フタル酸ｼﾞ-n-ブチル | 22 未満 | 22 未満 | | | 220 |
| フタル酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ | 12 未満 | 12 未満 | | | 120 |
| ダイアジノン | 0.029 未満 | 0.029 未満 | | | 0.29 |
| フェノブカルブ | 3.3 未満 | 3.3 未満 | | | 33 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | 平成25年2月11日 | 平成25年2月11日 | | | |
| 採取時刻 | 08:45～10:45 | 08:45～10:45 | | | |
| 温度(℃) | 22.1℃ | 22.2℃ | | | |
| 湿度(%) | ― | ― | | | |
| 採取方法 | 床から1.2m～1.5mの高さでｱｸﾃｨﾌﾞ法により30～120分間試料を採取。<br>ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類　～　流量 1L/min　×　30分間採取<br>VOCs　～　流量 1L/min　×　30分間採取<br>フタル酸類　～　流量 5L/min　×　30分間採取<br>農薬類　～　流量10L/min　×　120分間採取 | | | | |
| 検査方法 | ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類:DNPH誘導体化固相吸着－溶媒抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法<br>その他の揮発性有機化合物:固相吸着－溶媒抽出－ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ/質量分析法 | | | | |
| 備考 | 空気採取:㈱ズコーシャ<br>分析期間:㈱ズコーシャ | | | | |

# 室内空気中化学物質の測定結果について

次の建築物の（　新築　）にあたり、室内空気中化学物質の測定を行いましたのでお知らせいたします。

※（　　）内、①:新築　②:備品搬入　③:改築　④:家具等の入替　⑤:改修

| | |
|---|---|
| 施設名称 | 大山団地公営住宅　A8棟 |
| 施設所在地 | 紋別市大山町1丁目18番地の1 |

| | |
|---|---|
| 所管部・課・係 | 建設部　建築住宅課　住宅管理係 |

| 測定場所 / 測定物質 | 居間 (μg/m3) | 洋間 (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | 指針値 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ホルムアルデヒド | 16 | 10 未満 | | | 100 |
| アセトアルデヒド | 12 | 7.6 | | | 48 |
| トルエン | 26 未満 | 26 未満 | | | 260 |
| エチルベンゼン | 380 未満 | 380 未満 | | | 3,800 |
| キシレン | 87 未満 | 87 未満 | | | 870 |
| パラジクロロベンゼン | 24 未満 | 24 未満 | | | 240 |
| スチレン | 22 未満 | 22 未満 | | | 220 |
| テトラデカン | 33 未満 | 33 未満 | | | 330 |
| クロルピリホス | 0.01 未満 | 0.01 未満 | | | 1<br>幼児(0.1) |
| フタル酸ｼﾞ-n-ブチル | 22 未満 | 22 未満 | | | 220 |
| フタル酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ | 12 未満 | 12 未満 | | | 120 |
| ダイアジノン | 0.029 未満 | 0.029 未満 | | | 0.29 |
| フェノブカルブ | 3.3 未満 | 3.3 未満 | | | 33 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | 平成25年2月11日 | 平成25年2月11日 | | | |
| 採取時刻 | 09:30～11:30 | 09:40～13:20 | | | |
| 温度(℃) | 21.7℃ | 22.0℃ | | | |
| 湿度(%) | ― | ― | | | |
| 採取方法 | 床から1.2m～1.5mの高さでｱｸﾃｨﾌﾞ法により30～120分間試料を採取。<br>ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類　～　流量 1L/min　×　30分間採取<br>VOCs　～　流量 1L/min　×　30分間採取<br>フタル酸類　～　流量 5L/min　×　30分間採取<br>農薬類　～　流量10L/min　×　120分間採取 | | | | |
| 検査方法 | ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類:DNPH誘導体化固相吸着－溶媒抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法<br>その他の揮発性有機化合物:固相吸着－溶媒抽出－ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ/質量分析法 | | | | |
| 備考 | 空気採取:㈱ズコーシャ<br>分析期間:㈱ズコーシャ | | | | |

# 室内空気中化学物質の測定結果について

次の建築物の（　新築　）にあたり、室内空気中化学物質の測定を行いましたのでお知らせいたします。

※（　　）内、①:新築　②:備品搬入　③:改築　④:家具等の入替　⑤:改修

| | |
|---|---|
| 施設名称 | 大山団地公営住宅　B7棟 |
| 施設所在地 | 紋別市大山町1丁目18番地の1 |

| | |
|---|---|
| 所管部・課・係 | 建設部　建築住宅課　住宅管理係 |

| 測定場所 / 測定物質 | 居間 (μg/m3) | 洋間 (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | 指針値 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ホルムアルデヒド | 14 | 16 | | | 100 |
| アセトアルデヒド | 11 | 11 | | | 48 |
| トルエン | 26 未満 | 26 未満 | | | 260 |
| エチルベンゼン | 380 未満 | 380 未満 | | | 3,800 |
| キシレン | 87 未満 | 87 未満 | | | 870 |
| パラジクロロベンゼン | 24 未満 | 24 未満 | | | 240 |
| スチレン | 22 未満 | 22 未満 | | | 220 |
| テトラデカン | 33 未満 | 33 未満 | | | 330 |
| クロルピリホス | 0.01 未満 | 0.01 未満 | | | 1<br>幼児(0.1) |
| フタル酸ｼﾞ-n-ブチル | 22 未満 | 22 未満 | | | 220 |
| フタル酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ | 12 未満 | 12 未満 | | | 120 |
| ダイアジノン | 0.029 未満 | 0.029 未満 | | | 0.29 |
| フェノブカルブ | 3.3 未満 | 3.3 未満 | | | 33 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | 平成25年2月11日 | 平成25年2月11日 | | | |
| 採取時刻 | 13:30～15:30 | 13:35～15:35 | | | |
| 温度(℃) | 20.3℃ | 21.7℃ | | | |
| 湿度(%) | ― | ― | | | |
| 採取方法 | 床から1.2m～1.5mの高さでｱｸﾃｨﾌﾞ法により30～120分間試料を採取。<br>ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類　～　流量 1L/min　×　30分間採取<br>VOCs　～　流量 1L/min　×　30分間採取<br>フタル酸類　～　流量 5L/min　×　30分間採取<br>農薬類　～　流量10L/min　×　120分間採取 | | | | |
| 検査方法 | ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類:DNPH誘導体化固相吸着－溶媒抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法<br>その他の揮発性有機化合物:固相吸着－溶媒抽出－ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ/質量分析法 | | | | |
| 備考 | 空気採取:㈱ズコーシャ<br>分析期間:㈱ズコーシャ | | | | |

# 室内空気中化学物質の測定結果について

次の建築物の（　新築　）にあたり、室内空気中化学物質の測定を行いましたのでお知らせいたします。

※（　　）内、①:新築　②:備品搬入　③:改築　④:家具等の入替　⑤:改修

| | |
|---|---|
| 施設名称 | 大山団地公営住宅　B8棟 |
| 施設所在地 | 紋別市大山町1丁目18番地の1 |

| | |
|---|---|
| 所管部・課・係 | 建設部　建築住宅課　住宅管理係 |

| 測定場所 / 測定物質 | 居間 (μg/m3) | 洋間 (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | 指針値 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ホルムアルデヒド | 10 未満 | 10 未満 | | | 100 |
| アセトアルデヒド | 5.7 | 6.3 | | | 48 |
| トルエン | 26 未満 | 26 未満 | | | 260 |
| エチルベンゼン | 380 未満 | 380 未満 | | | 3,800 |
| キシレン | 87 未満 | 87 未満 | | | 870 |
| パラジクロロベンゼン | 24 未満 | 24 未満 | | | 240 |
| スチレン | 22 未満 | 22 未満 | | | 220 |
| テトラデカン | 33 未満 | 33 未満 | | | 330 |
| クロルピリホス | 0.01 未満 | 0.01 未満 | | | 1<br>幼児(0.1) |
| フタル酸ｼﾞ-n-ブチル | 22 未満 | 22 未満 | | | 220 |
| フタル酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ | 12 未満 | 12 未満 | | | 120 |
| ダイアジノン | 0.029 未満 | 0.029 未満 | | | 0.29 |
| フェノブカルブ | 3.3 未満 | 3.3 未満 | | | 33 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | 平成25年2月12日 | 平成25年2月12日 | | | |
| 採取時刻 | 09:10～11:10 | 09:12～11:12 | | | |
| 温度(℃) | 20.8℃ | 20.8℃ | | | |
| 湿度(%) | ― | ― | | | |
| 採取方法 | 床から1.2m～1.5mの高さでｱｸﾃｨﾌﾞ法により30～120分間試料を採取。<br>ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類　～　流量 1L/min　×　30分間採取<br>VOCs　～　流量 1L/min　×　30分間採取<br>フタル酸類　～　流量 5L/min　×　30分間採取<br>農薬類　～　流量10L/min　×　120分間採取 | | | | |
| 検査方法 | ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類:DNPH誘導体化固相吸着－溶媒抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法<br>その他の揮発性有機化合物:固相吸着－溶媒抽出－ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ/質量分析法 | | | | |
| 備考 | 空気採取:㈱ズコーシャ<br>分析期間:㈱ズコーシャ | | | | |

# 室内空気中化学物質の測定結果について

次の建築物の（　新築　）にあたり、室内空気中化学物質の測定を行いましたのでお知らせいたします。

※（　　）内、①:新築　②:備品搬入　③:改築　④:家具等の入替　⑤:改修

| | |
|---|---|
| 施設名称 | 大山団地公営住宅　C7棟 |
| 施設所在地 | 紋別市大山町1丁目18番地の1 |

| | |
|---|---|
| 所管部・課・係 | 建設部　建築住宅課　住宅管理係 |

| 測定場所 / 測定物質 | 居間 (μg/m3) | 洋間 (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | 指針値 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ホルムアルデヒド | 15 | 15 | | | 100 |
| アセトアルデヒド | 11 | 11 | | | 48 |
| トルエン | 26 未満 | 26 未満 | | | 260 |
| エチルベンゼン | 380 未満 | 380 未満 | | | 3,800 |
| キシレン | 87 未満 | 87 未満 | | | 870 |
| パラジクロロベンゼン | 24 未満 | 24 未満 | | | 240 |
| スチレン | 22 未満 | 22 未満 | | | 220 |
| テトラデカン | 33 未満 | 33 未満 | | | 330 |
| クロルピリホス | 0.01 未満 | 0.01 未満 | | | 1<br>幼児(0.1) |
| フタル酸ｼﾞ-n-ブチル | 22 未満 | 22 未満 | | | 220 |
| フタル酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ | 12 未満 | 12 未満 | | | 120 |
| ダイアジノン | 0.029 未満 | 0.029 未満 | | | 0.29 |
| フェノブカルブ | 3.3 未満 | 3.3 未満 | | | 33 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | 平成25年2月12日 | 平成25年2月12日 | | | |
| 採取時刻 | 09:30～11:30 | 09:30～11:47 | | | |
| 温度(℃) | 22.5℃ | 22.5℃ | | | |
| 湿度(%) | ― | ― | | | |
| 採取方法 | 床から1.2m～1.5mの高さでｱｸﾃｨﾌﾞ法により30～120分間試料を採取。<br>ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類　～　流量 1L/min　×　30分間採取<br>VOCs　～　流量 1L/min　×　30分間採取<br>フタル酸類　～　流量 5L/min　×　30分間採取<br>農薬類　～　流量10L/min　×　120分間採取 | | | | |
| 検査方法 | ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類:DNPH誘導体化固相吸着－溶媒抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法<br>その他の揮発性有機化合物:固相吸着－溶媒抽出－ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ/質量分析法 | | | | |
| 備考 | 空気採取:㈱ズコーシャ<br>分析期間:㈱ズコーシャ | | | | |

# 室内空気中化学物質の測定結果について

次の建築物の（　新築　）にあたり、室内空気中化学物質の測定を行いましたのでお知らせいたします。

※（　　）内、①:新築　②:備品搬入　③:改築　④:家具等の入替　⑤:改修

| | |
|---|---|
| 施設名称 | 大山団地公営住宅　C8棟 |
| 施設所在地 | 紋別市大山町1丁目18番地の1 |

| | |
|---|---|
| 所管部・課・係 | 建設部　建築住宅課　住宅管理係 |

| 測定場所 / 測定物質 | 居間 (μg/m3) | 洋間 (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | 指針値 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ホルムアルデヒド | 13 | 11 | | | 100 |
| アセトアルデヒド | 9.3 | 8.5 | | | 48 |
| トルエン | 26 未満 | 26 未満 | | | 260 |
| エチルベンゼン | 380 未満 | 380 未満 | | | 3,800 |
| キシレン | 87 未満 | 87 未満 | | | 870 |
| パラジクロロベンゼン | 24 未満 | 24 未満 | | | 240 |
| スチレン | 22 未満 | 22 未満 | | | 220 |
| テトラデカン | 33 未満 | 33 未満 | | | 330 |
| クロルピリホス | 0.01 未満 | 0.01 未満 | | | 1<br>幼児(0.1) |
| フタル酸ｼﾞ-n-ブチル | 22 未満 | 22 未満 | | | 220 |
| フタル酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ | 12 未満 | 12 未満 | | | 120 |
| ダイアジノン | 0.029 未満 | 0.029 未満 | | | 0.29 |
| フェノブカルブ | 3.3 未満 | 3.3 未満 | | | 33 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 採取日 | 平成25年2月12日 | 平成25年2月12日 | | | |
| 採取時刻 | 13:10～15:10 | 13:10～15:10 | | | |
| 温度(℃) | 21.5℃ | 20.3℃ | | | |
| 湿度(%) | ― | ― | | | |

| | |
|---|---|
| 採取方法 | 床から1.2m～1.5mの高さでｱｸﾃｨﾌﾞ法により30～120分間試料を採取。<br>ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類　～　流量 1L/min　×　30分間採取<br>VOCs　～　流量 1L/min　×　30分間採取<br>フタル酸類　～　流量 5L/min　×　30分間採取<br>農薬類　～　流量10L/min　×　120分間採取 |
| 検査方法 | ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類:DNPH誘導体化固相吸着－溶媒抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法<br>その他の揮発性有機化合物:固相吸着－溶媒抽出－ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ/質量分析法 |
| 備考 | 空気採取:㈱ズコーシャ<br>分析期間:㈱ズコーシャ |