

室内空气中化学物質の測定結果について

次の建築物の（改修）にあたり、室内空气中化学物質の測定を行いましたのでお知らせいたします。

※（ ）内、①:新築 ②:備品搬入 ③:改築 ④:家具等の入替 ⑤:改修

施設名称	紋別葬苑霊台車更新工事
施設所在地	紋別市上渚滑町中渚滑367-5,385

所管部・課・係	市民生活部 環境生活課 環境保全係
---------	-------------------

測定場所 測定物質	炉前ホール (PPM)	(PPM)	(PPM)	(PPM)	指針値 (PPM)
ホルムアルデヒド	定量下限値未満				0.08
アセトアルデヒド	定量下限値未満				0.03
トルエン	定量下限値未満				0.07
エチルベンゼン	定量下限値未満				0.88
キシレン	定量下限値未満				0.20
パラジクロロベンゼン	不検出				0.04
スチレン	不検出				0.05
採取日	平成27年8月21日				
採取時刻	7:00～15:00				
温度(°C)	20.1°C				
湿度(%)	—				
採取方法	ホルムアルデヒド及びアセトアルデヒド : 測定バッジFにて8時間自然吸着 VOC(揮発性有機化合物) : 測定バッジVにて8時間自然吸着				
検査方法	ホルムアルデヒド及びアセトアルデヒド : 高速液体クロマトグラフ法 VOC(揮発性有機化合物) : ガスクロマトグラフ質量分析法				
備考	分析機関 : 野外科学株式会社 「***」表記は、定量下限値未満の数値				